



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y ADAPTACIONES

Acta Junta de Aclaraciones

Acta que se formula con motivo de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública No. LPO-926014921-003-2024, relativa a: "Adecuaciones y Mejoras del Edificio AM-600, Aulas, Laboratorios y Cubículos, Unidad Navojoa, Campus Sur".

En Ciudad Obregón, Sonora, siendo las 12:00 horas, del día 19 de julio de 2024, fecha y hora fijada para celebrar este acto se reunieron en Oficina del Departamento de Obras y Adaptaciones, Edificio AV-500 del Instituto Tecnológico de Sonora, Unidad Obregón, Campus Nainari, ubicada en Avenida Antonio Caso No. 2266, Fraccionamiento Villa ITSON, las personas morales invitadas a esta Licitación y representantes de la Convocante, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final del presente documento.

ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

No.	ACLARACIÓN
1	Se modifica la descripción de los conceptos: 2.05, 4.01, 4.02, 5.04, 6.02, 7.01, 8.01, 9.01, 9.02, 9.03, 16.02, 16.05, 16.06 y 19.32
2	Se modifica la cantidad de los conceptos: 1.22, 7.01, 8.01, 15.06, 19.01 y 19.07
3	Se eliminan los conceptos: 20.24 y 20.25
4	Se agregan los conceptos: 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 19.59, 19.60, 19.61, 19.62 y 22.21

Se les reitera a los licitantes que deberán tomar en cuenta, para la presentación de sus propuestas, las consideraciones incluidas como anexo a las bases de la presente licitación.

Acto seguido se dio inicio a la sesión de preguntas formuladas por correo electrónico y de manera presencial por los licitantes, emitiendo en forma clara y precisa las respuestas correspondientes por parte de los representantes del Instituto Tecnológico de Sonora, como a continuación se relacionan:

De manera electrónica:

ANDRÉS DE JESÚS SALIDO ALMADA

Pregunta	Respuesta
1. Diferentes conceptos de plafón tabla roca, habla de plafón y da medidas de ancho y peralte, al parecer esto es un cajillo se puede poner en ml es vez de m2.	R. Si, se cambió la unidad a metros lineales, en catalogo modificado.
2. En los conceptos de tabla roca se pide esquinero boleado, si se va a utilizar el esquinero boleado en todos los conceptos, ya que el precio	R. En catálogo de concepto modificado se agregó en los conceptos con esquinero boleado la nota: Solamente será boleado en la parte inferior del plafón.



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y ADAPTACIONES

Acta Junta de Aclaraciones

entre un esquinero normal y uno boleado es mucha diferencia.	
3. Concepto 16.02 primero dice poste y canal 4.10 cal. 26 y después se refiere a poste y canal estructurales.	R. Se deja canal calibre 26, se indica en catalogo modificado.
4. Caso similar concepto 2.05, habla de un ancho de perfiles y luego hace referencia a otra medida.	R. Se modificó la redacción del concepto, en catálogo modificado.

De manera presencial:

DAPCI, S.A. DE C.V.

Pregunta	Respuesta
1. Con el cristal que va en la cámara de Gesell, se indica cristal reflecta, es cristal normal o es algún otro tipo de cristal.	R. Se refiere a cristal filtrazol de 6 mm de espesor, se modificará concepto en catalogo modificado.
2. En los conceptos 19.04, 19.05, 19.06, 19.07 y 19.08 referente a luminarias se consideran el suministro y la instalación, ¿se puede separar el suministro de la instalación?	R. Si, se considerará en catalogo modificado.

Se les recuerda que el acto de Presentación y Apertura de proposiciones se llevará a cabo el día 26 de julio de 2024 a las 12:00 horas en Oficina del Departamento de Obras y Adaptaciones, Edificio AV-500 del Instituto Tecnológico de Sonora, Unidad Obregón, Campus Náinari, Avenida Antonio Caso No. 2266, Fraccionamiento Villa ITSON en Ciudad Obregón, Sonora.

Se dio por terminada la reunión a las 12:30 horas del día 19 de julio de 2024 levantándose la presente acta para los fines a que haya lugar, la cual la ratifican los presentes suscribiéndola en todas y cada una de sus partes, confirmando su asistencia a este acto.

Por el Instituto Tecnológico de Sonora

NOMBRE Y REPRESENTACIÓN		FIRMAS	
1	Ing. María de Jesús Sánchez Machado Departamento de Obras y Adaptaciones	1	
2	Ing. Diana Lucía Corral Lugo Departamento de Obras y Adaptaciones	2	



DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y ADAPTACIONES

Acta Junta de Aclaraciones

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

3	Ing. Randolph Avilés Obregón Departamento de Obras y Adaptaciones	3		4	
4	Arq. Nallely Irania Soto Meza Departamento de Obras y Adaptaciones				
5	Arq. Héctor Rojas López Departamento de Obras y Adaptaciones	5		6	
	Mtro. Carlos Fernando Lizárraga Moreno Órgano Interno de Control				

Por los Licitantes

NOMBRE DEL LICITANTE		FIRMAS	
1	DAPCI SA DE CV Ing. Jesús Misael Barraza Román	1	